

Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Anlagenregister nach 44. BImSchV (Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen)

Name und Geschäftssitz des Betreibers	Standort der Anlage mit Anschrift	Art der Feuerungsanlage	NACE-Code	Datum der Inbetriebnahme	Feuerungswärmeleistung (MW)	verwendete Brennstoffe	Anteil am gesamten Energieeinsatz (%)	Geokoordinaten Schornstein (UTM)	Höhe Schornstein über Gelände (m)	voraussichtliche Betriebsstunden (h/a)	durchschnittliche Betriebslast (%)	ausschließlich Spitzenlast- oder Notbetrieb
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	Auenstraße 6, 82467 Garmisch-Partenkirchen	Dieselmotor	86 - Gesundheitswesen	25.07.2019	1,878 MW	Gasöl (Diesel)	0	47.48046, 11.126635	32	150	0	Notbetrieb
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	Auenstraße 6, 82467 Garmisch-Partenkirchen	sonstige Feuerung	86 - Gesundheitswesen	16.12.2020	1,459	Erdgas	2	32T 660257 5261142	32	300	20	Spitzenlastkessel / Redundanzvorhaltung
Südwärme Gesellschaft für Energielieferung AG Max-Planck-Str. 5 85716 Oberschleißheim	NATO-Schule Am Rainenbichl 54 82487 Oberammergau Flurstück 623	sonstige Feuerung	35 - Energieversorgung	20.07.2023	1,097	Erdgas	7,69	32T 656464.972 5273025.732	25	1130	50	Zwischenlast
Südwärme Gesellschaft für Energielieferung AG Max-Planck-Str. 5 85716 Oberschleißheim	NATO-Schule Am Rainenbichl 54 82487 Oberammergau Flurstück 623	sonstige Feuerung	35 - Energieversorgung	18.08.2023	3,017	Erdgas, Heizöl	1,19	32T 656464.972 5273025.732	25	30	100	Spitzenlast, Reserve